

光伏设备材料表

1-1	10路智能带防反直流汇流箱--参数配置单	规格：DC1000V			
序号	元件名称	型号规格	数量	单位	备注
1	箱体+底板	XL-PV10	1	台	冷轧钢板 喷塑
2	监测单元+自供电电源	ZF818-10 DC1000V	1	套	
3	光伏专用熔断器+熔芯	DC1000V 20A	20	套	
4	光伏专用塑壳断路器	DC1000V 250A	1	套	
5	光伏专用防雷器	3P DC1000V 20KA/40KA	1	只	
6	防反二极管	MDK55-1600	10	只	
7	散热器	LV10	1	只	
8	汇流铜排	4*20	2	块	
9	辅材	-----	1	个	
10	PG接头	-----	22	个	

1-1	10路智能带防反直流汇流箱--参数配置单	规格：DC1000V			
序号	元件名称	型号规格	数量	单位	备注
1	箱体+底板	XL-PV10	1	台	冷轧钢板 喷塑
2	监测单元+自供电电源	ZF818-10 DC1000V	1	套	
3	光伏专用熔断器+熔芯	DC1000V 20A	20	套	
4	光伏专用塑壳断路器	DC1000V 250A	1	套	
5	光伏专用防雷器	3P DC1000V 20KA/40KA	1	只	
6	防反二极管	MDK55-1600	10	只	
7	散热器	LV10	1	只	
8	汇流铜排	4*20	2	块	
9	辅材	-----	1	个	
10	PG接头	-----	22	个	

注：本图仅供招标使用，最终图详中标厂家深化图纸。

会 签 栏	专 业	实 名	签 名	日 期
	建 筑	刘昌荣	刘昌荣	
	装 饰			
	结 构			
	给排水			
	电 气			
	暖通			
	弱 电			
	动 力			

备 注 栏

设计单位



浙江省现代建筑设计研究院
ZHEJIANG MODERN ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE
有限公司
CO., LTD

中国杭州市环城北路208号坤和中心23层
23F Gubang Center No.208 Huancheng North Road Hangzhou China
Tel: (0571) 87043381 Fax: (0571) 87043461 http://www.zma.cn
精益求精 一流设计 顾客至上 服务至上
A133013689（甲级） 符合版/T19001-2016—ISO9001：2015

建设单位			
赤峰市医院			
工程名称	赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程		
工程编号	CFSYY-ZW-2020096		
项目名称	光伏发电		
项目编号	CFSYY-ZW-2020096-4		
	实 名	签 名	日 期
审 定	李 晨	李晨	
审 核	韩德仁	韩德仁	
项目负责人	蒋德利	蒋德利	
项目经理	刘昌荣	刘昌荣	
校 对	王 瑛	王瑛	
工种负责	王 瑛	王瑛	
设 计	施林锋	施林锋	2024.02
绘 图	施林锋	施林锋	

图 纸 名 称

光 伏 设 备 材 料 表

图 号

电施-02


修改版次

0

执业专用章

（按规定加章）

出图专用章



浙江省现代建筑设计研究院有限公司
建 筑 行 业（建 筑 工 程）甲 级（有 效 期 ★NO.A133013689 至 2029年09月25日）
浙江省住房和城乡建设厅监制
未盖出图专用章无效

